

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, ул. Краља Милутина бр. 8

Број: 0094-4049-272/14

Датум: 14-11-2014

Поводом приспелих питања понуђача у вези јавне набавке мале вредности број 70/14 - набавка ПП апарата и сервисирање ПП апарата, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 124/12), достављамо вам одговоре:

Питање 1: У конкурсној документацији на страни 14/54, тачка 8., навели сте да је потребно да Понуђач располаже са довољним кадровским капацитетом, са најмање 5 радника адекватног профила (2 инжењера и 1 техничара). За инжењера сте захтевали да буде из области машинства, електротехнике, грађевине или архитектуре.

На основу ког критеријума (члан закона, правилника...) сте захтевали искључиво инжењера нпр. грађевине или архитектуре (који нису повезани са предметом јавне набавке ни на који начин), а нисте захтевали нпр. инжењера заштите од пожара (који је уско стручан за поменути предмет) или инжењера безбедности или неког другог инжењера техничке струке?

Одговор: Поред наведених, понуђач може имати и инжењера заштите од пожара, инжењера безбедности или неког другог инжењера техничке струке.

Сходно овом одговору на ваше питање, биће извршене измене и допуне конкурсне документације.

Питање 2: У конкурсној документацији на страни 30/54, под редним бројем 20, захтевате испитивање апарата типа CO2-5, Co2-10kg на НVP. МУП не даје овлашћења за испитивање боца под притиском типа CO2 (боце типа CO2 се испитују на скоро 20 пута већи притисак него боце типа S, HL, CO2=400 Ва; S, HL=Ва), него та овлашћења уздаје искључиво Акредитационо тело Србије и једино акредитована тела (која поседују посебну опрему) могу вршити испитивање поменутих боца.

Питање број 1 гласи: Да ли је потребно да понуђач буде акредитован за поменути предмет испитивања тј. да поседује сертификат о акредитацији?

Питање број 2 гласи: Ако је одговор на питање под бројем 1 – НЕ, како Наручилац мисли да обави услугу испитивања на НVP и какав стручни извештај он захтева, ако је једино валидан извештај који издаје акредитована лабораторија?

Одговор: Понуђач мора пружати предметне услуге и испоручивати предметна добра у складу са законским одредбама које регулишу ову област.

Што се тиче услова и доказа о испуњености услова, исти су прописани конкурсној документацијом и одговорима на питања понуђача, док понуђач задржава право да у случају потребе, у складу са чланом 93. ЗЈН захтева од понуђача додатна објашњења и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку:



Вања Милићевић, члан

Милош Регељац, члан

Ирена Крстић, члан