

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, ул. Краља Милутина бр. 8

Број: 0094-4049-205/15

Датум: 08-10-2015

Поводом приспелих питања понуђача у вези јавне набавке број 28/15 - набавка услуга текућег одржавања термо – техничких инсталација на објектима, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН), достављамо вам одговоре:

**Питање 1:** На страни 28 конкурсне документације, Образац 4, Техничка спецификација предмета јавне набавке тачка 6. предвиђено је механичко чишћење ложишта пламене цеви и димоводних котловских цеви од несагорелих продуката. Да ли је понуђач дужан да отпад настао чишћењем (чађ) уклони са објекта у складу са Законом о управљању отпадом или отпад остаје на локацији наручиоца? Уколико отпад остаје на локацији наручиоца да ли поседујете адекватну амбалажу у складу са Законом о управљању отпадом за складиштење истог?

**Одговор:** Конкурсном документацијом није прописана обавеза понуђача да уклања отпад настао чишћењем у складу са Законом о управљању отпадом.

**Питање 2:** На страни 28 конкурсне документације, Образац 4, Техничка спецификација предмета јавне набавке тачка 9. предвиђено је чишћење резервоара за лако лож уље, пражњење резервоара - претакање и све потребне радње за чишћење резервоара од талога и наслага нечистоће. Да ли је понуђач дужан да отпад настао чишћењем резервоара уклони са објекта наручиоца у складу са Законом о управљању отпадом или отпад остаје на локацији наручиоца. Уколико отпад остаје на локацији наручиоца да ли поседујете адекватну амбалажу у складу са Законом о управљању отпадом за складиштење истог?

**Одговор:** Конкурсном документацијом није прописана обавеза понуђача да уклања отпад настао чишћењем у складу са Законом о управљању отпадом.

**Питање 3:** Да ли је за сваку партију потребно ангажовати захтевани број инжињера са лиценцама и заваривача са сертификатима или исти запослени могу бити ангажовани на више партија?

**Одговор:** Конкурсном документацијом је прописано да уколико понуђач подноси понуду за више партија, минимални број радника треба да се израчуна на бази збира захтеваног броја радника за партије за које подноси понуду, што значи да је за сваку партију за коју имати захтевани број монтера, инжењера са лиценцама и заваривача са сертификатима (нпр. уколико конкурише за 2 партије, понуђач мора имати најмање 10 монтера, 2 атестирана вариоца 311, 2 атестирана вариоца 111, 2 инжењера са лиценцом 330 и 430 и 2 инжењера са лиценцом 350 и 450).

С поштовањем,

Члан комисије за јавну набавку



Милош Регељац